



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - NAPOLI

"in impetu ignis numquam retrorsum"

FONOGRAMMA

INVIO TRAMITE PEC

Da: **Comando Provinciale VV.F. NAPOLI** (com.salaop.napoli@cert.vigilfuoco.it)

AT SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI NAPOLI

AT SICUREZZA ABITATIVA C/O D.C. AMBIENTE ... DEL COMUNE DI NAPOLI

AT CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - EDILIZIA SCOLASTICA

AT POLIZIA MUNICIPALE

AT COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI ZONA

ET PERCO,

AT QUESTURA DI NAPOLI UFFICIO GABINETTO

AT PREFETTURA - U.T.G. NAPOLI UFFICIO GABINETTO

Numero fogli:

1 (uno)
(incluso questo)

Data: 31/01/2018

Scheda nr:

OGGETTO: INTONACO PERICOLANTE SULLA FACCIATA SECONDARIA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "BERNINI" - NAPOLI VICO SANTA MARIA LA NEVE, ALTEZZA CIVICO 60/B.

SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA, SQUADRA DI QUESTO COMANDO, DISTACCAMENTO CENTRO STORICO, È INTERVENUTA PRESSO L'EDIFICIO IN OGGETTO PER LA PRESENZA DI INTONACO PERICOLANTE.

CAUSA LE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI E LA POSIZIONE DELLA PARTE PERICOLANTE, NON È STATO POSSIBILE ESEGUIRNE LA RIMOZIONE. LA PARTE DI INTONACO IN PAROLA SI TROVA SULLA VERTICALE DELL'USCITA SECONDARIA DELL'EDIFICIO, AL TERZO PIANO ED È AMPIA CIRCA MEZZO METRO QUADRATO.

PERTANTO, NECESSITA INTERDIRE L'AREA SOTTOSTANTE CON UN IDONEO TRANSENNAMENTO, OVVERO CON UNA PROTEZIONE AEREA IN GRADO DI RACCOGLIERE GLI EVENTUALI CALCINACCI CHE POTREBBERO STACGARSÌ DALLA FACCIATA.

L'AREA È STATA DELIMITATA CON NASTRO BICOLORE.

NEL CORSO DEL SOPRALLUOGO È STATO ANCHE ACCERTATA ALTRA SITUAZIONE CRITICA RELATIVA AL MURO DI CONTENIMENTO DELLA RAMPA DI ACCESSO ALL'AREA COMUNE DELL'ISTITUTO "BERNINI" E DEL LICEO "MERCALLI" CHE CONDIVIDE DETTA RAMPA. I DISSESTI RILEVATI RIGUARDANO LA PRESENZA DI PASSAGGI DI ACQUA NON CANALIZZATI DAL TERRAPIENO, LA SCONNESSIONE DI ALCUNI CONCI E LA PRESENZA DI FORTE VEGETAZIONE CHE NE ACCENTUA IL DISSESTO.

PER QUEST'ULTIMA NECESSITA PARZIALIZZARE LA CARREGGIATA E INTERDIRE IL TRANSITO VEICOLARE.

TANTO SI COMUNICA PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI LUOGHI E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E LA TUTELA DEI BENI.

I PROVVEDIMENTI ASSUNTI DALL'AMMINISTRAZIONE DOVRANNO ESSERE NOTIZIATI ALLA PREFETTURA E ALLA QUESTURA CUI LA PRESENTE È INVIATA PER CONOSCENZA.

IL FUNZIONARIO TECNICO DI GUARDIA

(D.I.D. *DOMENICO CAPUTO*)